

Zákazník: **Obec Temešvár**  
Temešvár 45  
398 18 Záhoří

Zkušební laboratoř .1142, akreditovaná IA dle SN EN ISO/IEC 17025:2005

### Protokol o zkoušce . 4388/2018

Číslo vzorku: 5574

Místo odběru: Temešvár, p. 7

Upravení místa odběru: bytovka

Odběr provedl: Laboratoř - Nmcová Ilona, 26.04.2018, 19:00

Způsob odběru: akreditovaný dle SOP V.17

Doprava vzorku: Laboratoř

**Klasifikace vzorku:** Voda pitná,

Datum přijmu: 28.4.2018

Datum zahájení analýz: 28.4.2018

Datum dokončení: 7.5.2018

Název zkoušky	Jednotky	Výsledek	Limity	Nejistota měření	Metoda
Escherichia coli	KTJ/100ml	0			( SN EN ISO 9308-1:2001)
Koliformní bakterie	KTJ/100ml	0			( SN EN ISO 9308-1:2001)
Kultivované MO p i 22°C	KTJ/ml	9			( SN EN ISO 6222)
Kultivovatelné MO p i 36°C	KTJ/ml	5			( SN EN ISO 6222)
pH		6,97		±0,06	SOP 4 ( SN ISO 10523)
Amonné ionty	mg/l	<0,05			SOP 27 ( SN ISO 7150-1)
Barva	mg/l Pt	<0,1			( SN EN ISO 7887) *
Chemická spotřeba kyslíku - Mn	mg/l	0,94		±3 %	SOP 2 ( SN EN ISO 8467, Z1)
Chlor volný	mg/l	<0,03			SOP 20 (firemní literatura HACH, SN EN ISO 7393-2)
Chu		přijatelná			SOP 23 ( SN EN 1622 TNV 75 7340)
Dusíky	mg/l	26,8		±8 %	SOP 26 (Mertens-Massart: Bull.Soc. Chim.Belgens 80, 151-8))
Dusitany	mg/l	<0,02			SOP 32 ( SN EN 26 777)
Elektrická vodivost	mS/m	36,8		±10%	SOP 34 ( SN EN 27888)
Pach		přijatelný			SOP 23 ( SN EN 1622 TNV 75 7340)
Zákal	ZF(n)	<0,40			( SN EN 27027) *
Železo (Fe)	mg/l	<0,05			SOP 1 ( SN ISO 6332)
Teplota	°C	10,0		±2%	SOP 22 ( SN 75 7342)

Poznámky:

Chu - stupeň 0 - žádná

Pach - stupeň 0

\* mimo rozsah akreditace dle SN EN ISO/IEC 17025:2005.

Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených podmínek. Bez písemného souhlasu laboratoře nemůže být protokol reprodukován pouze celý. Uvedené nejistoty nezahrnují nejistotu vzorkování.

Výsledky zkoušek jsou uváděny s nejistotou měření vyjádřenou jako rozšířená nejistota s koeficientem rozšíření k=2 (pro hladinu významnosti 95%). Uváděné nejistoty se netýkají hodnot menších než mez stanovitelnosti.

Písek, 11.5.2018



Ing. Josef Němec  
vedoucí laboratoře

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "J. Němec".